

## Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023r.

### Objaśnienia:

**SAIDI** - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**SAIFI** - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**Przerwa krótka** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa i bardzo długa** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa planowana** - okresowe przetrwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

**Przerwa katastrofalna** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

### Za rok 2023 wskaźniki jakościowe wynoszą:

Obszar Bochnia, ul. Wygoda 69

| Stalprodukt S.A.                      | Dla przerw planowanych | Dla przerw nieplanowanych |                   |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                       |                        | bez katastrofalnych       | z katastrofalnymi |
| SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)       | 0                      | 0                         | 0                 |
| SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok) | 0                      | 0                         | 0                 |
| MAIFI (ilość przerw)                  | 0                      |                           |                   |
| Liczba odbiorców                      | 4                      |                           |                   |

Obszar Borek, składowisko odpadów

| Stalprodukt S.A.                      | Dla przerw planowanych | Dla przerw nieplanowanych |                   |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                       |                        | bez katastrofalnych       | z katastrofalnymi |
| SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)       | 690                    | 0                         | 0                 |
| SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok) | 1                      | 0                         | 0                 |
| MAIFI (ilość przerw)                  | 0                      |                           |                   |
| Liczba odbiorców                      | 1                      |                           |                   |

Obszar Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 4

| Stalprodukt S.A.                      | Dla przerw planowanych | Dla przerw nieplanowanych |                   |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                       |                        | bez katastrofalnych       | z katastrofalnymi |
| SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)       | 480                    | 0                         | 0                 |
| SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok) | 2                      | 0                         | 0                 |
| MAIFI (ilość przerw)                  | 0                      |                           |                   |
| Liczba odbiorców                      | 1                      |                           |                   |